

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090112563420 تاريخ الكشف : 2025/09/02
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01093873700
اسم العميل : محمد مكي القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : حدائق العاصمة عماره 660 شقه 15 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:25 PM تسجيل الخروج : 05:29 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم وجود خلل ف بعض الأكسوار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف ولا يوجد اي تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تغيير محبس زاويه السخان وجود خلل ف قلب محبس الدفن
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتقفل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملبجه القاعده وتقفل جيدا بماده سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس لون ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.