

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090201213559 تاريخ الكشف : 2025/09/03
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01226067664
اسم العميل : مكرم السيد القانم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : السواح ابراج حواش برج 2 الدور الاول شقه 3 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:43 PM تسجيل الخروج : 03:55 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الفحص ويتطلب التشيك علي جميع الاكسسوارات
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : التشيك علي جميع الاكسسوارات بجلب التطويل
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تقفيل البنية بماده (السيوفيل)
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده (السيوفيل)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.