

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090202270110 تاريخ الكشف : 2025/09/07
 اليوم : الأحد رقم التليفون : 01044686566
 اسم العميل : ايهاب فايق السيسي القائم بالمعاينة : محمد صابر
 العنوان : الاهرام - 6 شارع احمد عبد الوهاب - خلف مسجد ابراهيم مرسى المحافظة : القليوبية
 تسجيل الدخول : 06:11 PM تسجيل الخروج : 07:36 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم
 ضغط المياه الساخن : تم
 الكشف الحراري : تم
 الموجات الصوتية : تم
 فحص الأكسسوارات : تم
 نتيجة الملاحظات : تم لاختبار والكشف على شبكة التغذية وتبين لنا وجود تسريب في الخط البارد في كوع باسن بجانب القاعده ولم يتبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
 صرف الغسالة : تم
 صرف البانيو : تم
 صرف حوض المطبخ : تم
 فحص البنية : تم
 فحص قاعدة التواليت : تم
 فحص خط التكيف : تم
 نتيجة الاختبارات : تم والاختبار الكشف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تغيير الجز أثلف من الخط البارد
 اجراءات الأكسسوارات :
 اجراءات الصرف :
 اجراءات البنية :
 قاعدة التواليت :
 اجراءات الارضيات :
 مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.