

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090203055988 تاريخ الكشف : 2025/09/03
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01144258724
اسم العميل : اسراء احمد خليف القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الجيزة امبابه بشتيل ش الجمعيه الزراعيه ش صيدليه عماد الدور الثالث
تسجيل الدخول : 10:39 AM تسجيل الخروج : 11:24 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
لا يوجد
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص البنية و العلايه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات ولاكن تبين لنا عدم تقفيل فواصل السيراميك بشكل صحيح

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : تقفيل فواصل السيراميك بماده السيوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.