

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090205123251 تاريخ الكشف : 2025/09/04
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01116978349
اسم العميل : احمد محمد القانم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : احمد حشمت الزمالك 33 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:51 PM تسجيل الخروج : 07:38 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف على شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود خلل تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف على شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : احلال وتجديد نبل وصله السخن باسفل السخان بلمطبخ
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تقفيل وش البنية بماده السيترقيل للحمام الرئيسي
تركيب علوية بنية وتقفلها بماده السيترقيل للحمام الماستر
قاعدة التواليت : التشبيك علي ملججه قاعدة التواليت
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات البانيو لحمام الرئيسي بماده الكيما فليكس
تقفيل بنية الشاور للحمام الماستر بماده الكيما فليكس
تفريغ وحقن بعض فراغات السيراميك بماده السيترقيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.