

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025090205151541 تاريخ الكشف : 2025/09/03
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01222104411
اسم العميل : خالد شتا القانم بالمعايينة : اسلام رشاد
العنوان : ش المرغني الدور الاول شقه ١٠٤ ١٠٧ المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:50 PM تسجيل الخروج : 08:42 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد 1 صرف الغسالة : تم
عدد 1 صرف البانيو : تم
عدد 1 صرف حوض المطبخ : تم
عدد 1 فحص البيبة : تم
عدد 1 فحص قاعدة التواليت : تم
عدد 1 فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد (كسر في ماسورة نصف بوصة لشمعة البانيو)
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد وش طابق البانيو مباني
اجراءات البيبة : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.