

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090205164898 تاريخ الكشف : 2025/09/04
 اليوم : الخميس رقم التليفون : 01001313012
 اسم العميل : د/ شاكر عز الدين القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
 العنوان : احمد زيد جامع الفتح خلف ديكوراما مصر 1 المحافظة : القاهرة
 تسجيل الدخول : 02:58 PM تسجيل الخروج : 03:50 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم عدد 1
 ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
 الكشف الحراري : تم
 الموجات الصوتية : تم
 فحص الأكسسوارات : تم
 نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
 صرف الغسالة : تم عدد 1
 صرف البانيو : تم عدد 1
 صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
 فحص البنية : تم عدد 1
 فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
 فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
 نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
 اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
 اجراءات الصرف : لا يوجد
 اجراءات البنية : تركيب علبه بنيه ثم تغلقها بماده السيوفيل
 قاعدة التواليت : تشيك على منيجه القاعده
 اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات سيراميك جيذا بماده السيوفيل جانب حلق الباب
 تفريغ وحقق فواصل البانيو وتقبيله جيذا بماده الكيمافليكس ابيض
 مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.