

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090209060842 تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت رقم التليفون : 01022246186
اسم العميل : محمود منصور القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : حدائق حلوان المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:58 AM تسجيل الخروج : 12:47 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار وتبين وجود تسريب من وش طابق البانيو
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1 تبين وجود خلل في جسم البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تبين وجود خلل في منيجه القاعده
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب..تبين لنا وجود خلل في وش طابق البانيو يؤدي إلى تسريب مستمر عند الاستخدام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد بعض الاكسسوار المتهالك ومحبس الدفن 3/4
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : يتم تركيب علاله بنيه وتقفلها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفرغ بعض فواصل الأرضيات بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.