

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090301133137 تاريخ الكشف : 2025/09/04
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01001687878
اسم العميل : محمد احمد مطر القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : القاهرة التجمع الخامس جنة مصر عمارة 322 المحافظة : القاهرة
الدور الاول شقه 5 تسجيل الدخول : 05:21 PM تسجيل الخروج : 06:13 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد
بعد الفحص تبين تسريب من بلاعه الماستر لعدم تركيب علاليه وتبين تسريب من جسم الشاور لعدم تقفيله نهائي وتبين ايضا خلل في فواصل سيراميك الارضيات

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : اعاده تشطيب الاكسسوار بالكامل عدد 2 حمام
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب علاليه لبنيه الماستر وتقفيها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : تفريغ وحفن فواصل السيراميك بماده السيوفيل وتقفي جسم الشاور بماده الكيما فلكس عدد 2
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.