

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090303185767 تاريخ الكشف : 2025/09/04
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01063030083
اسم العميل : بلال قاسم القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : من ش 9 امام السنترال 53 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:30 PM تسجيل الخروج : 02:09 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب	عدد 2	تم	ضغط المياه البارد :
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب	عدد 2	تم	ضغط المياه الساخن :
تم عمل كشف حراري		تم	الكشف الحراري :
تم عمل موجات صوتية		تم	الموجات الصوتية :
تم الفحص ولا يوجد أي تسريب		تم	فحص الأكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب	عدد 2	تم	صرف حوض الوش :
	عدد		صرف الفسالة :
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب في صرف الشاور	عدد 2	تم	صرف البانيو :
	عدد		صرف حوض المطبخ :
لا يوجد علية بيبية	عدد 2	تم	فحص البيبية :
لم يتم اختبار صرف القاعدة لأنها معلقة	عدد		فحص قاعدة التواليت :
	عدد		فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البيبية : تركيب عدد ٢ علية بيبية+ ترحيل الوش الاستلس
قاعدة التواليت : تشيك علي عدد 2 صرف قاعدة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فراغات السيراميك بماده سيتوفيل لعدد 2 حمام
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور بماده كيمافليكس اسود لعدد ٢ حمام

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

