

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090303481326 تاريخ الكشف : 2025/09/04
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01069962408
اسم العميل : عمر احمد هاشم القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : ش حسني احمد خلف متفرع من مكرم عبيد 21 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:48 AM تسجيل الخروج : 11:23 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علبه بنيه ثم ثقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقفيله جيذا بماده الكيمافليكس ابيض
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.