

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025090305183253 تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت رقم التليفون : 01005736261
اسم العميل : وائل عبد ربه القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : المستثمر الصغير 2 عمارة 11 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:14 AM تسجيل الخروج : 12:26 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم الفحص ولم يتبين لنا وجود خلل
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الفسالة : تم عدد 2
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.