

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090305193879 تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت رقم التليفون : 01000254896
اسم العميل : احمد محمد حامد القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : مسطرد الكابلات جامع صفية المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 05:53 PM تسجيل الخروج : 06:22 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد 1 مباشر
صرف الغسالة : عدد 0
صرف الباتيو : عدد 0
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت : فك وتركيب القاعده جيدا
اجراءات الارضيات : تقليل فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

