

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090307213711 تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت رقم التليفون : 01000058377
اسم العميل : سامى ابراهيم عبد الوهاب القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : العاشر من رمضان - الحى 16 - عمارة 420 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:24 AM تسجيل الخروج : 12:08 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : عدد 1 تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : عدد 1 تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
الكشف الحراري : تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص الاكسسوارات : تم الفحص وتبين وجود خلل في بعض الاكسسوارات
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد 1 تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : عدد 1 تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب (شاوور)
صرف البانيو : عدد 1 تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد 1 تم الفحص وتبين وجود خلل نسبي من سوسته صرف القاعده
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 1
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : اعاده التشيك على جميع الاكسسوارات وتغير المتهاك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : فك وتركيب سوسته صرف القاعده جيدا وتقفيلها جيدا بماده السيئوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل جيدا بماده السيئوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.