

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090309211737 تاريخ الكشف : 2025/09/04  
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01000027293  
اسم العميل : مهندس محمد بسيوني القائم بالمعاينة : محمد كارم  
العنوان : جنة أكتوبر عماره 191 شقه 16 المحافظة : الجيزة  
تسجيل الدخول : 01:12 PM تسجيل الخروج : 02:55 PM  
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم  
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء  
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه  
تم الاختبار  
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2  
صرف الغسالة : تم عدد 1  
صرف البانيو : تم عدد 2  
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0  
فحص البنية : تم عدد 2  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2  
فحص خط التكيف : تم عدد 0  
تم الاختبار ولا يوجد تسريب  
تم الاختبار ولا يوجد تسريب  
تم الاختبار ولا يوجد تسريب  
لم يتم صرف خارجي  
يوجد خلل في جسم البنية  
تم الاختبار  
لا يوجد  
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد  
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد  
اجراءات الصرف : لا يوجد  
اجراءات البنية : يفضل تركيب عدد 2 علاليه بنيه وتقفل وش البنيه  
قاعدة التواليت : لا يوجد  
اجراءات الارضيات : حقن وتفريغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات الشاور بماده كيما فليكس  
مجموعة العزل :

### السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.