

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090309302558 تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت رقم التليفون : 01063980080
اسم العميل : مهندس جمال عزب القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : المقطم ش 13 عماره 6 تقريبا المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:12 PM تسجيل الخروج : 02:03 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط الساخن
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 صرف خارجي ف
فحص البنية : تم عدد 1 تبين وجود خلل في جسم البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم الاختبار..لا يوجد
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والفحص علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : يتم تركيب علايه بنيه
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ بعض فواصل الارضيات بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.