

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090309331982 تاريخ الكشف : 2025/09/04
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01003499592
اسم العميل : ابراهيم الصاوي القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : الطوابق فيصل اخر ش المنشيه المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 01:56 PM تسجيل الخروج : 04:48 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية وتبين لنا وجود خلل في لحام كرنك باسفل حوض الوش بلخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : احلال وتجديد الكرنك، 4/3 من الخط البارد
اجراءات الاكسسوارات : التشيك علي جميع الاكسسوارات وتغير محبس الاكور العمومي
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تقفيل وش البنية بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملبجه قاعدة التواليت
تغير طقم مسمار قاعدة التواليت ارضي
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده (السيتوفيل)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.