

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090309415542 تاريخ الكشف : 2025/09/04  
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01112909486  
اسم العميل : احمد مجدي امين القانم بالمعاينة : اسلام رشاد  
العنوان : شارع حسن كامل متفرع من المرج العمومي 1 المحافظة : القاهرة  
خلف قصر نعمه الدور الرابع  
تسجيل الدخول : 06:00 PM تسجيل الخروج : 06:06 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب  
الكشف الحراري : تم تم عمل كشف حراري  
الموجات الصوتية : تم تم عمل موجات صوتية  
فحص الاكسسوارات : تم تم الفحص وتبين لنا وجود خلل في الاكسسوار  
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب  
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب  
صرف البانيو : عدد  
صرف حوض المطبخ : عدد  
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد علية بنية  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب  
فحص خط التكيف : عدد  
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد  
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار التالف عدد ٤ محبس زاوية+ ٣ طقم جلبة تطويل+ طقم سنترك خلاط+ قلب محبس دفن ١/٢  
اجراءات الصرف : لا يوجد  
اجراءات البنية : تركيب علية بنية وتقيلها بماده سيتوفيل  
قاعدة التواليت : لا يوجد  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده سيتوفيل  
مجموعة العزل : لا يوجد

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.