

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090309504298 تاريخ الكشف : 2025/09/04
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01008340833
اسم العميل : احمد بدوي القائم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : ش خالد ابن الوليد متفرع من مسسة الزكاه 3
امام سنتر شاهين المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:53 PM تسجيل الخروج : 04:40 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد	ضغط المياه البارد :
عدد	ضغط المياه الساخن :
	الكشف الحراري :
	الموجات الصوتية :
	فحص الأكسسوارات :
	نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

عدد	صرف حوض الوش :
عدد	صرف الغسالة :
عدد	صرف الباتيو :
عدد	صرف حوض المطبخ :
عدد	فحص البنية :
عدد	فحص قاعدة التواليت :
عدد 1	فحص خط التكيف : تم

تم الاختبار والفحص تبين لنا وجود تسريب في كوع ٤٥ مفتوح مقاس بوصه

بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في صرف التكيف

الاجراءات المطلوبة

- اجراءات التغذية :
- اجراءات الأكسسوارات :
- اجراءات الصرف : إحلال وتجديد الجزء التالف من صرف التكيف (كوع ٤٥ مفتوح مقاس بوصه)
- اجراءات البنية :
- قاعدة التواليت :
- اجراءات الارضيات :
- مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.