

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090310013363 تاريخ الكشف : 2025/09/04
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01112688471
اسم العميل : مدام هدي القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : اش العزب ميدان ابن الحكم امام التجنيد 13 المحافظة : القاهرة
الدور الرابع شقه 7
تسجيل الدخول : 10:45 AM تسجيل الخروج : 11:50 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
الكشف الحراري : تم تم عمل كشف حراري
الموجات الصوتية : تم تم عمل موجات صوتية
فحص الأكسسوارات : تم تم الفحص وتبين لنا وجود تسريب من قلب محبس الدفن
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم الاختبار وتبين لنا وجود تسريب من ملبة القاعدة
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد قلب محبس الدفن
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملبة القاعدة وتفتيلها بماده سيتوفيل
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : تفريغ وحقق فراغات جسم البانيو بماده كيمافيليكس ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.