

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090312240085 تاريخ الكشف : 2025/09/04
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01111137179
اسم العميل : المستشار محمد الشاذلي القانم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : الحى الثامن - المجاورة الثالثة المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 10:58 AM تسجيل الخروج : 11:39 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم الفحص وتبين لنا خلل
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
تم الفحص ولم يتبين لنا وجود خلل
تم الفحص وتبين لنا خلل في ملجحه قاعدة التواليت
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : احلال وتجديد طقم سنترك خلط الشطافه وتركيب شطافه خارجيه لخلط الشطافه تغير 3 محبس زاويه
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تقيل وش البنيه بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملجحه قاعدة التواليت
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده الكيما فليكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.