

#### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090401244995 تاريخ الكشف : 2025/09/06  
اليوم : السبت رقم التليفون : 01033411449  
اسم العميل : حسين مهدي القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب  
العنوان : التجمع الخامس مفيدا التسعين مجمع طبى اتيرنا المحافظة : القاهرة  
تسجيل الدخول : 01:34 PM تسجيل الخروج : 04:10 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

#### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم  
تم الكشف ولم يتبين اي تسريب  
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب  
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

#### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2  
صرف الغسالة : عدد  
صرف الباتيو : عدد  
صرف حوض المطبخ : عدد  
فحص البنية : تم عدد 1  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 3  
فحص خط التكيف : عدد  
تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب  
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب  
تم الفحص وتبين وجود تسريب من سوسته صرف القاعده لاول قاعده في حمام الحريم  
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود خلل من سوسته صرف قاعده الاولى لحمام الحريم

#### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد  
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد  
اجراءات الصرف : لا يوجد  
اجراءات البنية : لا يوجد  
قاعدة التواليت : اعاده فك وتركيب سوسته صرف القاعده جيدا من جديد  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحفن فراغات السيراميك جيدا بماده السيتوفيل بالكامل  
مجموعة العزل : لا يوجد

#### السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.