

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090402155880 تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت رقم التليفون : 01066450999
اسم العميل : كريم راشد القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : طلخا المحافظة : الدقهلية
تسجيل الدخول : 02:42 PM تسجيل الخروج : 04:48 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد : ضغط المياه البارد :
عدد : ضغط المياه الساخن :
تم : الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الاكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لم يتم الاختبار الكشف ع صرف تكيف

اختبارات شبكة الصرف

عدد : صرف حوض الوش : 0
عدد : صرف الغسالة : 0
عدد : صرف البانيو : 0
عدد : صرف حوض المطبخ : 0
عدد : فحص البنية : 0
عدد : فحص قاعدة التواليت : 0
عدد : فحص خط التكيف : 1

تم الكشف والاختبار ع صرف تكيف وتبين لنا وجود تسريب في صرف التكيف في الرسبشن في القايم

نتيجة الاختبارات : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتم الكشف
اجراءات الاكسسوارات : لم يتم الكشف
اجراءات الصرف : تم الكشف والاختبار ع صرف تكيف وتبين لنا وجود تسريب في القايم
اجراءات البنية : لم يتم الكشف
قاعدة التواليت : لم يتم الكشف
اجراءات الارضيات : لم يتم الكشف
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.