

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090402442036 تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت رقم التليفون : 01125581933
اسم العميل : حمام محمد حسن القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : ش مسجد نور الاسلام من عبد الله رفاعي المرج المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:16 PM تسجيل الخروج : 05:27 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم تم الاختبار..يوجد خلل في الاكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 0 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لم يتم صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1 يوجد خلل في جسم البنية لعدم وجود علاليه وعدم التقفيل
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار المتهاك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : إحلال وتجديد جسم البنية
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل الأرضيات بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.