

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090402472265 تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت رقم التليفون : 01013170380
اسم العميل : محمد علي الذاكي القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : ابراج الشروق بجوار سور المخابرات حدائق القاهرة
تسجيل الدخول : 02:28 PM تسجيل الخروج : 03:45 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0
لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1
تم الاختبار ويوجد خلل اعلي الصرف من علي السراميك
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
لم يتم صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 2
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : يتم احلا وتجديد الجزء الداخلي لخللاط الدش
اجراءات الصرف : يتم تركيب الطويله لصراف البانيو
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يفضل حقن بعض فواصل الارضيات بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.