

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090403244724 تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت رقم التليفون : 01031101707
اسم العميل : محمد المرغني القائم بالمعاينة : محمد صابر
العنوان : التجمع الخامس التسعين كمباوند كيمت عماره 8 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:05 PM تسجيل الخروج : 01:23 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم اختبار علي قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم اختبار علي قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : تم اختبار والكشف على شبكة التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الفسالة : تم
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد
تم اختبار والكشف على شبكة الصرف وتبين لنا وجود تسريب في القائم في صرف الحوض الخاص
با الحمام الخرجي
تم اختبار علي الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تبين لنا وجود خلل في علايه البنيه
تغير سوسته القاعده

نتيجة الاختبارات : تم اختبار والكشف على شبكة الصرف وتبين لنا وجود تسريب في القائم في صرف الحوض الخاص با الحمام الخرجي

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف : تغير القائم الصرف
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه
قاعدة التواليت : تغير سوسته القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك (بماده سيتوفيل)
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو (بماده الكيما فليكس)

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.