

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025090403452494 تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01005074262
اسم العميل : نور الدين حسن القانم بالمعايينة : محمد صابر
العنوان : مكرر ش محمد وهبه من بني محمد امبابه 8 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:44 PM تسجيل الخروج : 03:46 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم لاختبار علي قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم لاختبار علي قوة ضغط 10 بار وتبين لنا وجود تسريب في الكوع الحمام أسفل السخان
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم لاختبار والكشف على شبكة التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب في الخط البارد ولكن تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم لاختبار والكشف على شبكة الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تغيير الجز أتلّف من الخط الساخن
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه
قاعدة التواليت : تغيير سوسته القاعده
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو (بماده الكيما فليكس)

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.