

بيانات العميل

رقم المعاينة :	2025090404432379	تاريخ الكشف :	2025/09/06
اليوم :	السبت	رقم التليفون :	01157084808
اسم العميل :	عبيد عبد اللطيف	القائم بالمعاينة :	محمد صابر
العنوان :	التجمع الخامس مفيدا فيلا 148 بارسل 21	المحافظة :	القاهرة
تسجيل الدخول :	02:42 PM	تسجيل الخروج :	03:24 PM
عدد الوحدات :	1	الاجراء التالي :	—

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد	تم ضغط المياه الباردة : تم
عدد 1	تم ضغط المياه الساخنة : تم
	الكشف الحراري : تم
	الموجات الصوتية : تم
	فحص الأكسورات : تم

تم اختبار علي قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا وجود تسريب

تم اختبار علي قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا وجود تسريب

نتيجة الملاحظات : تم اختبار والكشف على شبكة التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

عدد	1	تم لاختبار علي الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد		
عدد	1	تم لاختبار علي الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد		
عدد	1	تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	تم الفحص لم يتبين لنا وجود تسريب
عدد		

نتيجة الاختبارات : تم لاختبار والكشف على شبكة الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

- اجراءات التغذية :
- اجراءات الاكسسوارات :
- اجراءات الصرف :
- اجراءات البيبة :
- قاعدة التواليت :
- اجراءات الارضيات :

مجموعة العزل : حقن جارية الشاور بماده (الكيمافليكس)

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

