

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090404480068 تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01500041688
اسم العميل : محمد السيد حسين القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : جسر السويس محطة سوق القنال مدينه قباء ش
خخالد ابن الوليد رقم 13 الدور الاول علوي 1 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:55 PM تسجيل الخروج : 05:50 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : عدد
ضغط المياه الساخن : عدد
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الاكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لم يتم الكشف لان المواسير خارجيه وليس بها مشاكل

اختبارات شبكة الصرف

عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا تسريب	صرف حوض الوش : تم
عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا تسريب	صرف الغسالة : تم
عدد 1	فحص خط صرف البانيو بالطابق ولم يتبين لنا تسريب	صرف البانيو : تم
عدد	لا يوجد	صرف حوض المطبخ : تم
عدد 1	فحص الببيهه بالكامل وتبين لنا تسريب	فحص الببيهه : تم
عدد 1	فحص كرسي التواليت وتبين لنا تسريب	فحص قاعدة التواليت : تم
عدد	لا يوجد	فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من صرف التواليت لانه ظهر ومتهالك كما تبين تسريب من اسفل وش الببيهه لعدم تعقبه مع العلم انه يوجد خلل في غرفه التفطيش المتواجده في المنور لانها متهالكه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الببيهه : تفصيل اسفل وش الببيهه بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : تغيير مخرج صرف التواليت من ظهر الي بلاستيك واحلال وتغيير غرفه التفطيش المتواجده في المنور بالكامل ويفضل تكون بلاستيك
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.