

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025090404553886 تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01001445888
اسم العميل : عبيد ماهر القانم بالمعايينة : محمد كارم
العنوان : a حدائق السليمانيه فيلا 64 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 05:14 PM تسجيل الخروج : 06:35 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم
تم الاختبار..يوجد خلل في بعض الأكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0
لا يوجد
صرف الباتيو : تم عدد 0
لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
فحص البنية : تم عدد 1
يوجد خلل بسيط من أعلى البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تم الاختبار وتبين وجود خلل من منيجه القاعده تؤدي إلى تسريب عند الاستخدام
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد عدد3 محبس زاويه ثلاث إتمام الخاص بحوض الوش والكمينيشن
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : يتم التفقيل عليها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : يتم إحلال وتجديد منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : حقن بعض فواصل السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة الغزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.