

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090412134089 تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت رقم التليفون : 01000374714
اسم العميل : عصام رجائي القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : الإسكندرية سموحة برج الأمير 2- شارع عبد الرحمن عوده
الدور 3 شقة يسار الاسانسير
تسجيل الدخول : 01:23 PM تسجيل الخروج : 02:16 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من أسفل الوش الاستانلس للبنية لعدم وجود علوية وجود تسريب من منيجه القاعدة وجود فراغات في فاصل البانيو المباني خلال ف قلب محبس الدفن 3/4

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد قلب محبس الدفن 3/4 بوصة
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبي بلاستيك والتفصيل بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : احلا وتجديد منيجه القاعدة وطقم المسمار الارضى
اجراءات الارضيات : تفصيل فراغات فاصل البانيو المباني بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.