

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090601260691 تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01005270980
اسم العميل : احمد سليمان القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : عماره 59 مدينة الخمايل المرحلة الاولى هابير المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 07:07 PM تسجيل الخروج : 08:09 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
تم الاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب
نتيجة الملاحظات : تم الفحص والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد 1 صرف الغسالة : تم
عدد 1 صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
تم شكره ولا يوجد تسريب
صرف خارجي
تم الاختبار
تم الاختبار وتبين وجود خلل في منيجه القاعده
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والفحص علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تم..يتم تغيير الأكسسوار المتهاك
اجراءات الصرف : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : يتم إحلال وتجديد منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : يفضل تفريغ وحقن فواصل البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.