

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090602451881	تاريخ الكشف : 2025/09/08
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01154391289
اسم العميل : صالح سيف الدين	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : عماره 77	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:20 AM	تسجيل الخروج : 11:45 AM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	عدد
ضغط المياه البارد :	عدد
ضغط المياه الساخن :	عدد
الكشف الحراري :	
الموجات الصوتية :	
فحص الأكسسوارات :	

نتيجة الملاحظات : pvc لم يتم اختبار شبكات التغذية لانها حديد في

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	عدد
صرف الغسالة :	عدد
صرف البانيو :	عدد 1
صرف حوض المطبخ :	عدد
فحص البنية :	عدد 2
فحص قاعدة التواليت :	عدد 2
فحص خط التكيف :	عدد

نتيجة الاختبارات : تم الكشف وتبين وجود تسريب من سوسته صرف القاعده للحمام الداخلي

الاجراءات المطلوبة

- اجراءات التغذية :
- اجراءات الأكسسوارات :
- اجراءات الصرف :
- اجراءات البنية :
- قاعدة التواليت : تغيير سوسته صرف القاعده وتركيبها جيدا من جديد والتفصيل الجيد عليها للحمام الداخلي
- اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك في الحمام الداخلي بماده السيتوفيل
- مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.