

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090603123751 تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01202153370
اسم العميل : امجد احمد القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : هليوبلس الجديده مجموعه 62 عماره 46 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:30 PM تسجيل الخروج : 03:41 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم التشييك ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 0
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : تم التشييك ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتفتيلها جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات الشاور بماده الكيمافلكس
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.