

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025090604022773 تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01227190044
اسم العميل : سعودي علي ياسين القانم بالمعايينة : محمد كارم
العنوان : الأشجار سيتي - خلف مدينة الانتاج الاعلامي المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:53 PM تسجيل الخروج : 04:38 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن وتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار وتبين وجود تسريب في كرنك للخط الساخن أسفل حوض الوش في الحمام نص بوصه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
لا يوجد
صرف الغسالة : تم عدد 0
لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1
لا يوجد
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
لا يوجد مشكله
فحص خط التكيف : عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والفحص علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف في الخط الساخن
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.