

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025090605480148 تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01150394850
اسم العميل : حسن يوسف القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : الشيخ زايد الاسكان الحدائق امام الجمان 2 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:23 PM تسجيل الخروج : 04:25 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود خلل
فحص الاكسسوارات : تم
تم الفحص ولم يتبين لنا وجود خلل
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود خلل ولكن تبين لنا وجود تاسيس حوض ومتفقل ب الاسمنت ولم يتطبيب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : تركيب 2 طيه اختبار لكوع بسن البارد والسخن
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.