

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090610440191 تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01149724070
اسم العميل : احمد محمد حافظ القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : مساكن دهشور قدام مول البنفسج 2 عماره 283 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 10:47 AM تسجيل الخروج : 12:34 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف على شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب ولكن تبين لنا وجود خلل في سنترك خلاط المطبخ

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 4
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف على شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات : احلال وتجديد طقم سنترك خلاط المطبخ ومحسين الزاويه باسفل حوض الوش ومحسين الزاويه الخاص بلسخان ومحبس زاويه بجانب قاعدة التواليت
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تقفيل وش البنيه بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملجه قاعدة التواليت تركيب جلبه اصلاح 4بوصه لتطويل صرف قاعدة التواليت
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.