

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025090610482085 تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01287385181
اسم العميل : مجدي محسن القانم بالمعايينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : طابوابة الثانية 181 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 04:51 PM تسجيل الخروج : 04:58 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود خلل نسبي من وش طابق البانيو وخلل نسبي من تقفيل البنية وتسريب من سوسته صرف القاعده

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : تغيير وش طابق البانيو
اجراءات البنية : احلال الوش الاستالس والتقفيل الجيد اسفله بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : احلال القاعده وتركيب سوسته الصرف جيدا
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو جيدا بماده الكيمافليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.