

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090610542891 تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01060396888
اسم العميل : نور مجدي القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : برج 53 ش البنك الاهلي مساكن السعودية المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:20 PM تسجيل الخروج : 06:58 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : عدد 1 تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار وتبين لنا وجود تسريب في الخط البارد أسفل خلاط الدش
ضغط المياه الساخن : عدد 1 تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد أسفل خلاط الدش

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد 1 تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف الغسالة : عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : عدد 1 تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد 0 لا يوجد
فحص البنية : عدد 1 تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : عدد 1 تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص خط التكيف : عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزاء التالف من الخط البارد
اجراءات الاكسسوارات : تشيك على جلب التطويل بالكامل وتغير الي جلب تطويل نحاس
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقيله جيذا بماده الكيمافيكس ابيض
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.