

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090611012363 تاريخ الكشف : 2025/09/09
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01271060134
اسم العميل : حكمت مصطفى القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : الهواري قبلي السكه الحديد ارض فرج عبد المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 04:44 PM تسجيل الخروج : 06:26 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد 0
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : عدد 0
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
تم وتبين وجود مخرج في البنية ليس به طبه ولا صرف
وتبين وجود خلل من وش البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تم وتبين وجود خلل من منبجه القاعده
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين وجود مخرج في البنية ليس به طبه ولا صرف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب طبه ل مخرج في البنية ليس يوجد به صرف
تركيب علايه بنيه وتقييلها جيدا بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : تغيير منبجه القاعده
اجراءات الارضيات : تقيل فراغات السيراميك بماده السيوفيل جيدا بالكامل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.