

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090612052971 تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت رقم التليفون : 01205800706
اسم العميل : محمد الشافعي القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : مينا جاردن سيتي فيلا 24 أكتوبر المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:34 PM تسجيل الخروج : 05:19 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار وتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية وتبين لنا وجود تسريب في كرانك بلخط السخل بجانب قاعدة التواليت
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية وتبين لنا وجود تسريب في كرانك بلخط السخل بجانب قاعدة التواليت

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : احلال وتجديد الكرنك بلخط السخن 4/3
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.