

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090701001736 تاريخ الكشف : 2025/09/09
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01113020057
اسم العميل : محمد طارق القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : التجمع الثالث سكن مصر غرب الجامعات المحافظة : القاهرة
عمارة 80 الدور 1 شقة 8
تسجيل الدخول : 03:04 PM تسجيل الخروج : 04:16 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب ف خط الساخن اسفل حوض الوش ثقب ف ماسورة قطر 1/2 بوصة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد

نتيجة الاختبارات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
تبين وجود خلل في تفصيل فاصل رخامة الشاور

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تبين وجود تسريب في خط الساخن اسفل حوض الوش ثقب في ماسورة قطر 1/2 بوصة
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب في
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقق فاصل الشاور بمادة كيما فليكس
مجموعة العزل : كيما فليكس

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.