

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090703202754 تاريخ الكشف : 2025/09/08
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01000577702
اسم العميل : علي راشوان القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : .. المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:21 AM تسجيل الخروج : 01:46 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والفحص علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 2 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 2 يوجد خلل في وش جسم البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 تم الاختبار لا يوجد
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والفحص علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : يتم تفقيل جسم البنيه بطريقه صحيحه بسيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يتم حقن وتفرغ فواصل الارضيات والشاور بماده كيما فليكس وجالريل الشاور
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.