

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090706113450 تاريخ الكشف : 2025/09/08
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01001397364
اسم العميل : احمد جلال شكري القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : العبور الحي السابع شارع فؤاد ابو زكريا رقم 8 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:31 AM تسجيل الخروج : 11:43 AM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين لنا وجود كسر ل عدد 2 ببيه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تغيير عدد 2 ببيه
قاعدة التواليت : تغيير منبجه القاعده للحمام الخارجي
اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس عدد 2 بانيو
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.