

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090708165619 تاريخ الكشف : 2025/09/09
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01096094046
اسم العميل : مهندس حسام الدين حسن القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : مدينة نصر تاج سيتي بلوك 13 المحافظة : القاهرة
a4 عمارة شقة 51
تسجيل الدخول : 12:11 PM تسجيل الخروج : 02:10 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار وتم عمل كشف موجات صوتية
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار وتم عمل كشف موجات صوتية
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب في خط البارد شرح في تى لحام الخاص بخلاط الشطاف

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تبين وجود فراغات أسفل الوش الاستانلس لعدد 2 بنية
تبين وجود فراغات ف فاصل رخامة الشاور لعدد 2 حمام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في خط البارد تى لحام الخاص بخلاط الشطاف قطر 3/4 بوصة
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشيكات المدفونة
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبا بلاستيك لعدد 2 بنية والتقفيل بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقق رخامة الشاور لعدد 2 حمام بمادة كيما فليكس
مجموعة العزل : كيما فليكس
سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.