

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090709531141 تاريخ الكشف : 2025/09/07
 اليوم : الأحد رقم التليفون : 01016087006
 اسم العميل : عبد اللطيف الشامي القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
 العنوان : المهندسين شارع البطل احمد عبد العزيز 48 برج الجيزة
 بن البرازيلي الدور ال11
 تسجيل الدخول : 10:33 PM تسجيل الخروج : 10:37 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد	ضغط المياه البارد :
عدد	ضغط المياه الساخن :
	الكشف الحراري :
	الموجات الصوتية :
	فحص الأكسسوارات :
	نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

عدد	لا يوجد	صرف حوض الوش :
عدد	لا يوجد	صرف الغسالة :
عدد	لا يوجد	صرف البانيو :
عدد	لا يوجد	صرف حوض المطبخ :
عدد	لا يوجد	فحص البنية :
عدد	لا يوجد	فحص قاعدة التواليت :
عدد 2	فحص خط التكيف وتبين لنا وجود تسريب	فحص خط التكيف : تم

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب في خط صرف التكيف لعدم تجميعه علي شبكه الصرف نهائي وتم تركه بدون تجميع

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اجراء
 اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد بها اجراء
 اجراءات الصرف : تجميع صرف التكيف علي شبكه الصرف
 اجراءات البنية : لا يوجد بها اجراء
 قاعدة التواليت : لا يوجد بها اجراء
 اجراءات الارضيات : لا يوجد بها اجراء
 مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.