

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090710014259 تاريخ الكشف : 2025/09/08
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01212221208
اسم العميل : محمد سعودي القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : كومباوند زايد ديونز عماره 81 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:49 PM تسجيل الخروج : 01:45 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
تم الكشف وتبين وجود تسريب في صرف التكيف مشترك مع صرف الحوض
تم الكشف ولم يتبين اي تسريب من شبكات التغذية
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
تم الكشف والاختبار وتبين وجود تسريب في صرف التكيف المشترك مع صرف الحوض
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب في صرف التكيف المشترك مع صرف الحوض وتم تحديد موقعه ولم يتم الكشف عنه بناءا على طلب العميل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : اصلاح الجزء التالف في صرف التكيف المشترك مع صرف الحوض الذي تم تحديد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.