

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090711243556 تاريخ الكشف : 2025/09/08
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01277005516
اسم العميل : احمد سعيد ابراهيم القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : الواحه م نصر بلوك 3 برج الفاروق 2 الدور الثاني المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:49 PM تسجيل الخروج : 06:48 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
ضغط المياه الساخن : عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد 1 تم وتبين عدم وجود علاله بيبه
فحص قاعدة التواليت : عدد 1 تم وتبين وجود خلل من منيجه القاعده
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علاله بيبه وتفتيلها جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : تغيير منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : تقليل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.