

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090802102055 تاريخ الكشف : 2025/09/09  
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01028811420  
اسم العميل : سيد مجدي القانم بالمعاينة : محمد صابر  
العنوان : ش المشروع المحافظة : الجيزة  
تسجيل الدخول : 04:40 PM تسجيل الخروج : 05:27 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الأكسسوارات : تم  
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1  
صرف الغسالة : تم عدد 1  
صرف البانيو : تم عدد 1  
صرف حوض المطبخ : عدد  
فحص البنية : تم عدد 1  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1  
فحص خط التكيف : عدد  
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :  
اجراءات الأكسسوارات :  
اجراءات الصرف :  
اجراءات البنية : تغير خارجه البنيه  
قاعدة التواليت : تغير سوسته القاعده  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك ( بماده سيتوفيل)  
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو (بماده الكيما فليكس)

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

