

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090802340697 تاريخ الكشف : 2025/09/10
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01062227202
اسم العميل : نبيل فتحي القانم بالمعاينة : صلاح شكري
العنوان : شارع ابو عبده حسين متفرع من شارع الفريد المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:21 PM تسجيل الخروج : 06:45 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الأكسسوارات : تم لا يوجد خلل بالإكسسوارات
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة التغذية الداخلية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الفسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة الصرف الداخلية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد إجراءات مطلوبة
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد إجراءات مطلوبة
اجراءات الصرف : لا يوجد إجراءات مطلوبة
اجراءات البنية : إحلال وش البنية وتركيب علوية بنية وتفقيها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال قاعدة التواليت و تغيير مانيجة القاعدة
اجراءات الارضيات : تفريغ (بعض) فراغات السيراميك وحققها بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ فواصل البانيو وحققها بمادة كيمافليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.